

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ - Παράρτημα ΙΙΙ

**A.T. : 01**

**Παρουσία Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ όχι λιγότερο από τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.**

Παρουσία Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ όχι λιγότερο από τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.  
(1 μήνας)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 450,00**

**(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ**

---

**A.T. : 02**

**Παρουσία Ηλεκτρολόγου Συντηρητή - Ηλεκτρονικού, σε καθημερινή οκτάωρη βάση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.**

Παρουσία Ηλεκτρολόγου Συντηρητή - Ηλεκτρονικού, σε καθημερινή οκτάωρη βάση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.  
(1 μήνας)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.920,00**

**(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ**

---

**A.T. : 03**

**Παρουσία Τεχνίτη Υδραυλικού, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.**

Παρουσία Τεχνίτη Υδραυλικού, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.  
(1 ώρα)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00**

**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ**

---

**A.T. : 04**

**Παρουσία Εργατοτεχνίτη Οικοδόμου, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.**

Παρουσία Εργατοτεχνίτη Οικοδόμου, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.  
(1 ώρα)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,00**

**(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ**

---

**A.T. : 05**

**Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 kg**

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 kg. Στην τιμή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της αντικατάστασης τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, της ανανέωσης της γόμωσης και της υδραυλικής δοκιμής οι οποίες αποτιμώνται χωριστά) σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο

τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.  
(τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,68**

**(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 06**

**Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 12 kg**

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 12 kg. Στην τιμή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της αντικατάστασης τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, της ανανέωσης της γόμωσης και της υδραυλικής δοκιμής οι οποίες αποτιμώνται χωριστά) σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.  
(τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,94**

**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 07**

**Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα CO2, γομώσεως 5 ή 6 kg**

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα CO2, γομώσεως 5 ή 6 kg. Στην τιμή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της αντικατάστασης τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, της ανανέωσης της γόμωσης και της υδραυλικής δοκιμής οι οποίες αποτιμώνται χωριστά) σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.  
(τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,61**

**(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 08**

**Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 kg, με κατασβεστικό υλικό.**

Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 kg, με κατασβεστικό υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία για την ανανέωση της γόμωσης σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.  
(τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,10**

**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 09**

**Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 12 kg, με κατασβεστικό υλικό.**

Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 12 kg, με κατασβεστικό υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία για την ανανέωση της γόμωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.  
(τεμ)

---

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 21,20**

**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 10**

**Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα CO<sub>2</sub>, γομώσεως 5 ή 6 kg, με κατασβεστικό υλικό.**

Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα CO<sub>2</sub>, γομώσεως 5 ή 6 kg, με κατασβεστικό υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία για την ανανέωση της γόμωσης σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. (τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,00**

**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ**

---

**A.T. : 11**

**Υδραυλική δοκιμή (εάν και εφόσον απαιτείται) παντός τύπου πυροσβεστήρα**

Υδραυλική δοκιμή (εάν και εφόσον απαιτείται) παντός τύπου πυροσβεστήρα. Στην τιμή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία για την υδραυλική δοκιμή παντός τύπου πυροσβεστήρα σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. (τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,24**

**(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 12**

**Προσκόμιση και προσωρινή ανά θέση τοποθέτηση αναπληρωματικών πυροσβεστήρων.**

Προσκόμιση και προσωρινή ανά θέση τοποθέτηση αναπληρωματικών πυροσβεστήρων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. (θέση)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,73**

**(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 13**

**Προμήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 ή 12 kg**

Προμήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 ή 12 kg, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,50**

**(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 14**

**Προμήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα CO<sub>2</sub>, γομώσεως 5 ή 6 kg**

Προμήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα CO<sub>2</sub>, γομώσεως 5 ή 6 kg, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (τεμ)

---

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,75**

**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 15**

**Προμήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης μετά των παρελκομένων του, κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 ή 12 kg**

Προμήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης μετά των παρελκομένων του κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 ή 12 kg, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
(τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,50**

**(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 16**

**Προμήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης μετά της χοάνης, κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα CO<sub>2</sub>, γομώσεως 5 ή 6 kg**

Προμήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης μετά της χοάνης, κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα CO<sub>2</sub>, γομώσεως 5 ή 6 kg, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
(τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,75**

**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 17**

**Προμήθεια και τοποθέτηση μανόμετρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για τοποθέτηση σε παντός τύπου πυροσβεστήρα**

Προμήθεια και τοποθέτηση μανόμετρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για τοποθέτηση σε παντός τύπου πυροσβεστήρα, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
(τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,00**

**(Ολογράφως) : ΔΥΟ**

---

**A.T. : 18**

**Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός, γομώσεως 6 kg**

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Ο πυροσβεστήρας θα φέρει κλείστρο με μανόμετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή μηχανισμό αποσπώμενου μανόμετρου.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και την κείμενη νομοθεσία.

Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης.

(1 τεμ)

Γομώσεως 6 Kg

---

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 30,64**

**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 19**

**Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός, γομώσεως 12 kg**

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Ο πυροσβεστήρας θα φέρει κλείστρο με μανόμετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή μηχανισμό αποσπώμενου μανόμετρου.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και την κείμενη νομοθεσία.

Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης.

(1 τεμ)

Γομώσεως 12 Kg

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 48,17**

**(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 20**

**Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 5 kg**

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός με κλείστρο, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και την κείμενη νομοθεσία.

Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης.

(1 τεμ)

Γομώσεως 5 kg

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 57,04**

**(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 21**

**Μηχανολογική κάλυψη κι ανάληψη ευθύνης του ηλεκτρικού υποσταθμού, ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.**

Μηχανολογική κάλυψη κι ανάληψη ευθύνης του ηλεκτρικού υποσταθμού, ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

(1 μήνας)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 100,00**

**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ**

---

---

**A.T. : 22****Προμήθεια μηχανισμού εκκένωσης (κουμπωτού), δοχείου πλύσης λεκάνης χαμηλής πίεσης, με ρυθμιζόμενη υπερχειλίση, Νο1 ή Νο2 βαρέως τύπου, πλήρους.**

Προμήθεια μηχανισμού εκκένωσης, δοχείου πλύσης λεκάνης χαμηλής πίεσης, πλήρους. Ο μηχανισμός αποτελείται από κορμό (κουμπωτό), πλήρη, κατασκευασμένο από πλαστικό ABS με ρυθμιζόμενη υπερχειλίση, παξιμάδι (αντάπτορα), μπουτόν Νο1 ή Νο2 βαρέως τύπου, σωληνάκι σιλικόνης, λάστιχο στεγανοποίησης.

Μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μηχανισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,64****(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 23****Προμήθεια φλοτέρ 3/8" κάθετου τηλεσκοπικού, που καταλαμβάνει μικρό χώρο, κατάλληλο για όλα τα δοχεία πλύσης χαμηλής πίεσης, πλαϊνής παροχής νερού, πλήρους.**

Προμήθεια φλοτέρ 3/8" κάθετου τηλεσκοπικού, που καταλαμβάνει μικρό χώρο, κατάλληλο για όλα τα δοχεία πλύσης χαμηλής πίεσης, πλαϊνής παροχής νερού, πλήρους.

Μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του φλοτέρ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,82****(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 24****Προμήθεια μηχανισμού αναμικτήρα νιπτήρα, πλήρους.**

Προμήθεια μηχανισμού αναμικτήρα νιπτήρα, πλήρους, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μηχανισμού αναμικτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(Ενδεικτικού τύπου ideal standard active slim line ή ισοδύναμου)

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00****(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ**

---

**A.T. : 25****Προμήθεια θερμοστάτη ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, τεσσάρων (4) επαφών.**

Προμήθεια θερμοστάτη ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, τεσσάρων (4) επαφών, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του θερμοστάτη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,40****(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

---

---

**A.T. : 26****Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου COMPRESSOR ROTARY DA 421A3FB (κωδ. ανταλλακτικού 43041795), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου COMPRESSOR ROTARY DA 421A3FB (κωδ. ανταλλακτικού 43041795), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

(τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.700,00****(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ**

---

**A.T. : 27****Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου COMPRESSOR S-DA351A3FB-23M (κωδ. ανταλλακτικού 43041796), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου COMPRESSOR S-DA351A3FB-23M (κωδ. ανταλλακτικού 43041796), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

(τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.950,00****(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ**

---

**A.T. : 28****Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου MOTOR FAN (κωδ. ανταλλακτικού 43121742), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου MOTOR FAN (κωδ. ανταλλακτικού 43121742), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

(τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 380,00****(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ**

---

**A.T. : 29****Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου SENSOR ASSY LP (κωδ. ανταλλακτικού 43149377), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου SENSOR ASSY LP (κωδ. ανταλλακτικού 43149377), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη

---

σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.  
(τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 310,00**

**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ**

---

**A.T. : 30**

**Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V375), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V375), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.  
(τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 500,00**

**(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ**

---

**A.T. : 31**

**Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD ASSY (κωδ. ανταλλακτικού 43A6V401), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD ASSY (κωδ. ανταλλακτικού 43A6V401), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.  
(τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 430,00**

**(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ**

---

**A.T. : 32**

**Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD ASSY INTERFACE MCC-1429 (κωδ. ανταλλακτικού 4316V376), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD ASSY INTERFACE MCC-1429 (κωδ. ανταλλακτικού 4316V376), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.  
(τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 675,00**

**(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ**

---



**A.T. : 33****Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V378), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V378), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

(τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 105,00****(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ****A.T. : 34****Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V377), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V377), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

(τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 880,00****(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ****A.T. : 35****Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V324), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V324), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

(τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 480,00****(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ****A.T. : 36****Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD ASSEMBLY (κωδ. ανταλλακτικού 4316V325), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD ASSEMBLY (κωδ. ανταλλακτικού 4316V325), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη

σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.  
(τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 435,00**

**(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ**

---

**A.T. : 37**

**Συμπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των Groups των μονάδων με ψυκτικό υγρό R410A.**

Συμπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των Groups των μονάδων με ψυκτικό υγρό R410A. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση του ψυκτικού υγρού, καθώς και οποιαδήποτε εργασία, ρύθμιση, υλικό και μικροϋλικό απαιτείται για την παράδοση των δικτύων σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
(Kg)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,00**

**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ**

---

**A.T. : 38**

**Προμήθεια συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού TC-DEL, 18W, 1200 Lumen, 4000 K, G24q-2.**

Προμήθεια συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού TC-DEL, 18W, 1200 Lumen, 4000 K, G24q-2, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.

(Ενδεικτικού τύπου PL-C 4P 18W/840 της PHILIPS ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,10**

**(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 39**

**Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 18W, 1350 Lumen, 4000 K, G13, μήκους 0,6m.**

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 18W, 1350 Lumen, 4000 K, G13, μήκους 0,6m.

Μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.

(Ενδεικτικού τύπου MASTER TL-D Super 80 18W/840 της PHILIPS ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,00**

**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ**

---

**A.T. : 40**

**Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 18W, 1300 Lumen, 6500 K, G13, μήκους 0,6m.**

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 18W, 1300 Lumen, 6500 K, G13, μήκους 0,6m.

Μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.

(Ενδεικτικού τύπου MASTER TL-D Super 80 18W/865 της PHILIPS ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,00**

**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ**

---

---

**A.T. :41****Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 36W, 3350 Lumen, 4000 K, G13, μήκους 1,20m.**

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 36W, 3350 Lumen, 4000 K, G13, μήκους 1,20m. Μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης. (Ενδεικτικού τύπου MASTER TL-D Super 80 36W/840 της PHILIPS ή ισοδύναμου). (1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,05****(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. :42****Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 36W, 3250 Lumen, 6500 K, G13, μήκους 1,20m.**

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 36W, 3250 Lumen, 6500 K, G13, μήκους 1,20m. Μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης. (Ενδεικτικού τύπου MASTER TL-D Super 80 36W/865 της PHILIPS ή ισοδύναμου). (1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,05****(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. :43****Προμήθεια συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού TC-D, 2 ακίδων, 18W, 1200 Lumen, 3000 K, G24d-2.**

Προμήθεια συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού TC-D, 2 ακίδων, 18W, 1200 Lumen, 3000 K, G24d-2, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης (ενδεικτικού τύπου PL-C 2P 18W/830 της PHILIPS ή ισοδύναμου). (1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,58****(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. :44****Προμήθεια συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού TC-D, 2 ακίδων, 26W, 1800 Lumen, 4000 K, G24d-3.**

Προμήθεια συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού TC-D, 2 ακίδων, 26W, 1800 Lumen, 4000 K, G24d-3, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης (Ενδεικτικού τύπου MASTER PL-C/2P 26W/840 της PHILIPS ή ισοδύναμου). (1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,58****(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. :45****Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T16, 8W, 340 Lumen, 6200 K, G5, μήκους 0,3m.**

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T16, 8W, 340 Lumen, 6200 K, G5, μήκους 0,3m, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης (ενδεικτικού τύπου T5 Mini 8W 30cm της PHILIPS ή ισοδύναμου).

---

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,76**

**(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 46**

**Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων μεταλλικών ατμών (HIT-DE), 150W, 12000 Lumen.**

Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων μεταλλικών ατμών (HIT-DE), 150W, 12000 Lumen, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.

(Ενδεικτικού τύπου HQI - TS 150/WDL της OSRAM ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,50**

**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 47**

**Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων με ανακλαστήρα, 35W, 12V, 4100 cd, 24μοίρες, GU5.3, 20X1 τουλάχιστον 5000h.**

Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων με ανακλαστήρα, 35W, 12V, 4100 cd, 24μοίρες, GU5.3, 20X1 τουλάχιστον 5000h, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης (ενδεικτικού τύπου DECOSTAR 51 ECO FL 48865 35W 24μοίρες 12V GU5.3 της OSRAM ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,20**

**(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 48**

**Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού οικονομίας Compact 7W, 220-240V, 380 Lumen, E27.**

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού οικονομίας Compact 7W, 220-240V, 380 Lumen, E27, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης. (Ενδεικτικού τύπου DINT LL 7W E27 της OSRAM ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,00**

**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ**

---

**A.T. : 49**

**Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού 18W, 220-240V, 20.000h, 1050 Lumen, E27.**

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού 18W, 220-240V, 20.000h, 1050 Lumen, E27, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.

(Ενδεικτικού τύπου DINT FCY 18W E27 της OSRAM ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,75**

**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

---

---

**A.T. : 50****Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων (τύπου spot Wide Flood), ανελκυστήρα, GU5.3, 20W, 42V, MR 16 (τ. καρφί).**

Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων (τύπου spot Wide Flood), κατάλληλο για εγκατάσταση σε ανελκυστήρα, GU5.3, 20W, 42V, 4100 cd, MR 16 (τ. καρφί), τουλάχιστον 2000h, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,20****(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 51****Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων τύπου spot, 50W, 240V, με κάλυκα GU10, γωνία δέσμης (Flood) 30-35 μοίρες.**

Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων τύπου spot, 50W, 240V, με κάλυκα GU10 και γωνία δέσμης (Flood) 30-35 μοίρες, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.

(Ενδεικτικού τύπου HALOPAR16 FL 50W GU10 της OSRAM ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,40****(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 52****Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1) ή δύο (2) λαμπτήρες φθορισμού D/E ή T/E, 18W.**

Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή, υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1) ή δύο (2) λαμπτήρες φθορισμού D/E ή T/E, 18W, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μετασχηματιστή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (ενδεικτικού τύπου QTP-T/E 1x18, 2x18 της OSRAM ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,80****(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 53****Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1) λαμπτήρα φθορισμού T8, 18W.**

Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1) σωληνωτό λαμπτήρα φθορισμού T8, 18W, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μετασχηματιστή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(Ενδεικτικού τύπου QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8 1x18 της OSRAM ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,73****(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

---

---

**A.T. : 54**

**Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για δύο (2) λαμπτήρες φθορισμού T8, 2x18W.**

Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για δύο (2) σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού T8, 2x18W, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μετασχηματιστή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
(Ενδεικτικού τύπου QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8 2x18 της OSRAM ή ισοδύναμου).  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,45**

**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 55**

**Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1) λαμπτήρα φθορισμού T8, 36W.**

Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1) σωληνωτό λαμπτήρα φθορισμού T8, 36W, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μετασχηματιστή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
(Ενδεικτικού τύπου QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8 1x36 της OSRAM ή ισοδύναμου).  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,73**

**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 56**

**Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για δύο (2) λαμπτήρες φθορισμού T8, 2x36W.**

Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για δύο (2) σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού T8, 2x36W, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μετασχηματιστή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
(Ενδεικτικού τύπου QUICKTRONIC QT-FIT8 2x36 της OSRAM ή ισοδύναμου).  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,54**

**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 57**

**Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για τρεις (3) ή τέσσερις (4) λαμπτήρες φθορισμού T8, 18W.**

Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για τρεις (3) ή τέσσερις (4) σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού T8, 3x18W ή 4x18W, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μετασχηματιστή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
(Ενδεικτικού τύπου QUICKTRONIC QT-FIT8 3x/4x18 της OSRAM ή ισοδύναμου).  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,65**

**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

---

---

**A.T. : 58****Προμήθεια εκκινητή (στάρτερ), κατάλληλου για λαμπτήρα 22W.**

Προμήθεια εκκινητή (στάρτερ), κατάλληλου για λαμπτήρα 22W, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του εκκινητή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
(Ενδεικτικού τύπου S2 4-22W της PHILIPS ή ισοδύναμου).  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,43****(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 59****Προμήθεια εκκινητή (στάρτερ), κατάλληλου για λαμπτήρα 65W.**

Προμήθεια εκκινητή (στάρτερ) κατάλληλου για λαμπτήρα 65W, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του εκκινητή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας  
(ενδεικτικού τύπου S10 4-65W της PHILIPS ή ισοδύναμου).  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,43****(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 60****Προμήθεια ενδεικτικής λυχνίας τάσεως λειτουργίας ως 500V, πινάκων και πεδίων.**

Προμήθεια ενδεικτικής λυχνίας τάσεως λειτουργίας ως 500V, πινάκων και πεδίων, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της ενδεικτικής λυχνίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,90****(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 61****Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 10 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 10 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
Μονοπολικός, εντάσεως 10A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,00****(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 62****Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 16 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 16 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
Μονοπολικός, εντάσεως 16A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C  
(1 τεμ)

---

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,00**  
**(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 63**

**Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 20 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 20 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Μονοπολικός, εντάσεως 20A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,00**  
**(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 64**

**Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 25 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 25 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Μονοπολικός, εντάσεως 25A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,00**  
**(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 65**

**Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 10 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 10 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τριπολικός, εντάσεως 10A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,00**  
**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ**

---

**A.T. : 66**

**Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 16 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 16 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τριπολικός, εντάσεως 16A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,00**  
**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ**

---



---

**A.T. : 67****Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 20 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 20 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τριπολικός, εντάσεως 20A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,00****(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ**

---

**A.T. : 68****Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 25 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 25 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τριπολικός, εντάσεως 25A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,00****(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ**

---

**A.T. : 69****Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, μονοπολικού, ονομαστικής έντασης 20A.**

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, μονοπολικού, ονομαστικής έντασης 20 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,50****(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 70****Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, μονοπολικού, ονομαστικής έντασης 40A.**

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, μονοπολικού, ονομαστικής έντασης 40A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,92****(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 71****Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, ονομαστικής έντασης 20A.**

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, ονομαστικής έντασης 20A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
(1 τεμ)

---

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,50**

**(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 72**

**Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, ονομαστικής έντασης 40A.**

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, ονομαστικής έντασης 40A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,20**

**(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 73**

**Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 40A.**

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 40A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,36**

**(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 74**

**Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 63A.**

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 63A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,20**

**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 75**

**Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 100A.**

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 100A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,16**

**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 76**

**Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, διπολικού, ονομαστικής έντασης 25A, ρεύμα διαρροής 30 mA (2x25A/30mA).**

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

---

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.  
Διπολικός. Ονομαστικής έντασης 25A, ρεύμα διαρροής 30 mA (2x25A/30mA).  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,00**  
**(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ**

---

**A.T. : 77**

**Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, διπολικού, ονομαστικής έντασης 40A, ρεύμα διαρροής 30 mA (2x40A/30mA).**

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.  
Διπολικός. Ονομαστικής έντασης 40A, ρεύμα διαρροής 30 mA (2x40A/30mA).  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,00**  
**(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ**

---

**A.T. : 78**

**Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, διπολικού, ονομαστικής έντασης 63A, ρεύμα διαρροής 30 mA (2x63A/30mA).**

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.  
Διπολικός. Ονομαστικής έντασης 63A, ρεύμα διαρροής 30 mA (2x63A/30mA).  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 80,00**  
**(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ**

---

**A.T. : 79**

**Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικού, ονομαστικής έντασης 25A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x25A/30mA).**

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.  
Τετραπολικός. Ονομαστικής έντασης 25A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x25A/30mA).  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 68,00**  
**(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ**

---

---

**A.T. : 80****Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικού, ονομαστικής έντασης 40A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x40A/30mA).**

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.

Τετραπολικός. Ονομαστικής έντασης 40A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x40A/30mA).

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 68,00****(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ**

---

**A.T. : 81****Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικού, ονομαστικής έντασης 63A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x63A/30mA).**

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.

Τετραπολικός. Ονομαστικής έντασης 63A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x63A/30mA).

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 105,00****(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ**

---

**A.T. : 82****Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικού, ονομαστικής έντασης 80A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x80A/30mA).**

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.

Τετραπολικός. Ονομαστικής έντασης 80A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x80A/30mA).

(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 156,00****(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ**

---

**A.T. : 83****Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικού, ονομαστικής έντασης 100A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x100A/30mA).**

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.

Τετραπολικός. Ονομαστικής έντασης 100A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x100A/30mA).

(1 τεμ)

---

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 170,00**  
**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ**

---

**A.T. : 84**

**Προμήθεια αγωγού τύπου NYA, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, μονόκλωνου, διατομής 1,5 mm<sup>2</sup>.**

Προμήθεια αγωγού τύπου NYA, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, μονόκλωνου, διατομής 1,5 mm<sup>2</sup>, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αγωγού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 m)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,18**  
**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 85**

**Προμήθεια αγωγού τύπου NYA, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, μονόκλωνου, διατομής 2,5 mm<sup>2</sup>.**

Προμήθεια αγωγού τύπου NYA, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, μονόκλωνου, διατομής 2,5 mm<sup>2</sup>, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αγωγού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 m)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,29**  
**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 86**

**Προμήθεια αγωγού τύπου NYA, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, μονόκλωνου, διατομής 4 mm<sup>2</sup>.**

Προμήθεια αγωγού τύπου NYA, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, μονόκλωνου, διατομής 4 mm<sup>2</sup>, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αγωγού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 m)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,46**  
**(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 87**

**Προμήθεια καλωδίου τύπου NYM, τριπολικού, διατομής 3 χ 1,5 mm<sup>2</sup>**

Προμήθεια καλωδίου τύπου NYM, χάλκινων αγωγών, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καλωδίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 m)

Τριπολικό

Διατομής: 3 X 1,5mm<sup>2</sup>

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,66**  
**(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 88**

**Προμήθεια καλωδίου τύπου NYM, τριπολικού, διατομής 3 χ 2,5 mm<sup>2</sup>**

Προμήθεια καλωδίου τύπου NYM, χάλκινων αγωγών, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καλωδίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 m)

Τριπολικό

---

Διατομής: 3 X 2,5mm<sup>2</sup>

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,99**

**(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 89**

**Προμήθεια καλωδίου τύπου NYM, τριπολικού, διατομής 3 χ 4 mm<sup>2</sup>**

Προμήθεια καλωδίου τύπου NYM, χάλκινων αγωγών, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καλωδίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 m)

Τριπολικό

Διατομής: 3 X 4mm<sup>2</sup>

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,54**

**(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 90**

**Προμήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων με καπάκι, επιδαπέδιου, οβάλ, διαστάσεων 50 x 12 mm, αυτοκόλλητου.**

Προμήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων, επιδαπέδιου, οβάλ, διαστάσεων 50 x 12 mm, αυτοκόλλητου, σε τεμάχια των δύο μέτρων, για ευθεία συναρμολόγηση, με το αντίστοιχο καπάκι κλεισίματος, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καναλιού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(ενδεικτικού τύπου Legrand ή ισοδύναμου)

(1 m)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,39**

**(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 91**

**Προμήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων με καπάκι, επιδαπέδιου, οβάλ, διαστάσεων 75 x 18 mm, αυτοκόλλητου.**

Προμήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων, επιδαπέδιου, οβάλ, διαστάσεων 75 x 18 mm, αυτοκόλλητου, σε τεμάχια των δύο μέτρων, για ευθεία συναρμολόγηση, με το αντίστοιχο καπάκι κλεισίματος, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καναλιού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(ενδεικτικού τύπου Legrand ή ισοδύναμου)

(1 m)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,56**

**(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 92**

**Προμήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων με καπάκι, διαστάσεων 150 x 50 mm, διμερούς**

Προμήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων διαστάσεων 150 x 50 mm, διμερούς, σε τεμάχια των δύο μέτρων, για ευθεία συναρμολόγηση με το αντίστοιχο καπάκι κλεισίματος, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καναλιού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(ενδεικτικού τύπου DLP της Legrand ή ισοδύναμου)

(1 m)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,84**

**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ**

---

---

**A.T. : 93**

**Προμήθεια καλωδίου UTP CAT-5e, 4 συνεστραμμένων ζευγών, κατάλληλο για μεταφορά φωνής και δεδομένων (Voice-Data).**

Προμήθεια καλωδίου UTP CAT-5e, 4 συνεστραμμένων ζευγών, κατάλληλο για μεταφορά φωνής και δεδομένων (Voice-Data), πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καλωδίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
(1 m)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,48**

**(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ**

---

**A.T. : 94**

**Προμήθεια ηλεκτρονικού ΚΙΤ διευθυνσιοδότησης φωτιστικού σώματος τύπου spot, δύο (2) λαμπτήρων φθορισμού συμπαγούς τύπου 18W - 230V, κατάλληλου για πίνακα φωτισμού ασφαλείας.**

Προμήθεια ηλεκτρονικού ΚΙΤ διευθυνσιοδότησης φωτιστικού σώματος τύπου spot, δύο (2) λαμπτήρων φθορισμού συμπαγούς τύπου 18W - 230V, κατάλληλου για πίνακα φωτισμού ασφαλείας, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης.  
Μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ηλεκτρονικού ΚΙΤ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
(Ενδεικτικού τύπου V-CG-S 4-400W monitoring module ή ισοδύναμου)  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,00**

**(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ**

---

**A.T. : 95**

**Προμήθεια ηλεκτρονικού ballast τύπου πλακέτας με διευθυνσιοδότηση, για φωτιστικό σώμα ασφαλείας οδεύσεων διαφυγής ή πορείας, με ένα (1) λαμπτήρα φθορισμού T16 8W - 230V, κατάλληλου για πίνακα φωτισμού ασφαλείας.**

Προμήθεια ηλεκτρονικού ballast τύπου πλακέτας με διευθυνσιοδότηση, για φωτιστικό σώμα ασφαλείας οδεύσεων διαφυγής ή πορείας, με ένα (1) λαμπτήρα φθορισμού T16 8W - 230V, κατάλληλου για πίνακα φωτισμού ασφαλείας, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης.  
Μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ηλεκτρονικού ballast, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
(Ενδεικτικού τύπου PCB Style-EVG 13.3 V-CG-S monitoring module ή ισοδύναμου)  
(1 τεμ)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 95,00**

**(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ**

---

**A.T. : 96**

**Πρόσθετες υπηρεσίες και υλικά**

Πρόσθετες υπηρεσίες και υλικά ποσοστού (περίπου 10%) του αθροίσματος των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α, Β, Γ και Δ του Προϋπολογισμού Ποσοτήτων και Δαπάνης. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.

(Τιμή κατ' αποκοπή)

**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3.326,49**

**(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ**

### **ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ

ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. ΠΕ

#### **ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

Ο Τμηματάρχης του Τμήματος  
Αυτεπιστασίας & Συντήρησης

#### **ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Η Διευθύντρια της Δ/σης  
Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΔΡΟΥΚΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ .....  
απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.