


3~400V 50Hz



ΑΠΟ Γ.Π.Χ.Τ. ΚΤΗΡΙΟΥ
ΦΩΤΙΑ ΔΕΗ
NY 5x10mm²

1 ΠΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
NYM 3x2.5mm²
P= 1265W

2 ΠΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
NYM 3x2.5mm²
P= 1035W

3 ΠΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
NYM 3x2.5mm²
P= 1265W

4 ΠΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
NYM 3x2.5mm²
P= 1265W

5 ΠΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
NYM 3x2.5mm²
P= 1265W

6 ΠΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
NYM 3x2.5mm²
P= 1265W

7 ΠΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
NYM 3x2.5mm²
P= 1265W

8 ΠΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
NYM 3x2.5mm²
P= 1265W

9 ΠΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
NYM 3x2.5mm²
P= 1150W

10 ΠΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
NYM 3x2.5mm²
P= 1265W

11 ΠΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
NYM 3x2.5mm²
P= 1265W

12 ΠΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
NYM 3x2.5mm²
P= 1265W

13 ΠΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
NYM 3x2.5mm²
P= 1265W

14 ΠΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
NYM 3x2.5mm²
P= 1265W

15 ΠΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
NYM 3x2.5mm²
P= 1265W


16 ΠΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
NYM 3x2.5mm²
P= 1150W

17 ΠΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
NYM 3x2.5mm²
P= 1150W

18 ΠΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ
NYM 3x2.5mm²
P= 1265W

19 ΠΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ
NYM 3x2.5mm²
P= 920W

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ :	32.500 W
ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ :	12.000 W

 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.		ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ	
ΕΡΓΟ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑΣ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ - Α' ΟΡΟΦΟΣ	1	ΠΦ-Α'ΟΡ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021		2	
		3	
		ΣΕΛΙΔΑ : 1 από 2	