



Επίπεδο :	3			
Κούφωμα	Προσανα-τολισμός	Γωνία προβόλου	Fov θέρμανσης	Fov ψύξης
ΝΑ1	120	0	1.00	1.00
ΝΑ2	120	0	1.00	1.00
ΝΑ3	120	0	1.00	1.00
ΒΑ1	30	0	1.00	1.00
ΒΑ2	30	0	1.00	1.00
ΒΑ3	30	0	1.00	1.00
ΒΑ4	30	0	1.00	1.00
ΒΑ5	30	0	1.00	1.00
ΒΑ6	30	0	1.00	1.00
ΒΔ1	300	55	0.61	0.57
ΒΔ2	300	55	0.61	0.57
ΒΔ3	300	47	0.68	0.65
ΒΔ4	300	0	1.00	1.00
ΒΔ5	300	0	1.00	1.00
ΒΔ6	300	0	1.00	1.00
ΝΔ1	210	0	1.00	1.00
ΝΔ2	210	0	1.00	1.00
ΝΔ3	210	0	1.00	1.00
ΝΔ4	210	0	1.00	1.00
ΝΔ5	210	0	1.00	1.00
ΝΔ6	210	0	1.00	1.00
ΝΔ7	210	0	1.00	1.00
ΝΑ4	120	0	1.00	1.00

Επίπεδο :	3			
Κούφωμα	Προσανα-τολισμός	Γωνία αριστερού πλαινού	Ffin,l θέρμανσης	Ffin,l ψύξης
ΝΑ1	120	0	1.00	1.00
ΝΑ2	120	0	1.00	1.00
ΝΑ3	120	60	0.76	0.94
ΒΑ1	30	0	1.00	1.00
ΒΑ2	30	0	1.00	1.00
ΒΑ3	30	0	1.00	1.00
ΒΑ4	30	0	1.00	1.00
ΒΑ5	30	0	1.00	1.00
ΒΑ6	30	0	1.00	1.00
ΒΔ1	300	0	1.00	1.00
ΒΔ2	300	0	1.00	1.00
ΒΔ3	300	0	1.00	1.00
ΒΔ4	300	0	1.00	1.00
ΒΔ5	300	0	1.00	1.00
ΒΔ6	300	0	1.00	1.00
ΝΔ1	210	0	1.00	1.00
ΝΔ2	210	0	1.00	1.00
ΝΔ3	210	5	0.99	0.99
ΝΔ4	210	6	0.99	0.98
ΝΔ5	210	7	0.99	0.98
ΝΔ6	210	8	0.99	0.98
ΝΔ7	210	14	0.98	0.96
ΝΑ4	120	0	1.00	1.00

Επίπεδο :	3					
Κούφωμα	Προσανα-τολισμός	Γωνία δεξιού πλαινού	Ffin,r θέρμανσης	Ffin,r ψύξης	Ffin θέρμανσης	Ffin ψύξης
ΝΑ1	120	0	1.00	1.00	1.00	1.00
ΝΑ2	120	0	1.00	1.00	1.00	1.00
ΝΑ3	120	0	1.00	1.00	0.76	0.94
ΒΑ1	30	0	1.00	1.00	1.00	1.00
ΒΑ2	30	0	1.00	1.00	1.00	1.00
ΒΑ3	30	0	1.00	1.00	1.00	1.00
ΒΑ4	30	0	1.00	1.00	1.00	1.00
ΒΑ5	30	0	1.00	1.00	1.00	1.00
ΒΑ6	30	0	1.00	1.00	1.00	1.00
ΒΔ1	300	4	0.98	0.99	0.98	0.99
ΒΔ2	300	3	0.98	0.99	0.98	0.99
ΒΔ3	300	0	1.00	1.00	1.00	1.00
ΒΔ4	300	53	0.80	0.82	0.80	0.82
ΒΔ5	300	14	0.94	0.96	0.94	0.96
ΒΔ6	300	8	0.96	0.98	0.96	0.98
ΝΔ1	210	0	1.00	1.00	1.00	1.00
ΝΔ2	210	0	1.00	1.00	1.00	1.00
ΝΔ3	210	0	1.00	1.00	0.99	0.99
ΝΔ4	210	0	1.00	1.00	0.99	0.98
ΝΔ5	210	0	1.00	1.00	0.99	0.98
ΝΔ6	210	0	1.00	1.00	0.99	0.98
ΝΔ7	210	0	1.00	1.00	0.98	0.96
ΝΑ4	120	29	0.99	0.93	0.99	0.93

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΣΗ:
ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ & ΛΟΓΓΙΝΟΥ, Π.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΚΦ356 , ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΕ 04
ΚΛΙΜΑΚΑ ---

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
	ΖΑΜΒΑΚΕΛΛΗ ΕΥΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΕΝΕΚΡΙΘΗ
Δια της υπ'αριθμ. 285/29.07.21
Απόφασης του Διευθύνοντος
Συμβούλου της ΚΤΥΠ Α.Ε.

ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
00	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021	ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.	
2513	E F	K E N K	0 1	+ 1	0 0	M.32