ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ	
DSPA 6.1	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΕΡΟΣΟΛ ΠΕΡΙΕΧΟΥ ΣΤΕΡΕΑ ΤΟΝΩΝ 3.20kg
DSPA 6.2	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΕΡΟΣΟΛ ΠΕΡΙΕΧΟΥ ΣΤΕΡΕΑ ΤΟΝΩΝ 6.70kg
MM 1-4A	ACTIVATION MODULE-ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΤΗΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ (ΨΗΦΙΑΚΟΣ) ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΕΝ3846.
2. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ12845, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΡΣ ΡΑΦΗ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ) ISO MEDIUM.
3. ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΜΟΥΦΕΣ), ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 100mm ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΖΕΥΓΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΝ.
4. ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) ΚΑΤΑ DIN 30674.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	
6	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 1ΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6kg (ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7)
25	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 1ΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 25kg (ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7)
5	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 5kg (ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7)
Κάτοψη / Διάφραγμα	ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ SPRINKLER ΥΓΡΟΥ ΟΡΟΦΗΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ 12845) ΚΑΤΑ΄ ΟΡΙΑ ΟΗ1 ΠΑΝΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ 0.5 mm/min
	ΕΥΜΕΝΕΣΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
	ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ SPRINKLER (ΕΛΟΤ ΕΝ 12845)
DN50	ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (SPRINKLER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ DN50
	ΔΙΠΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ
FS	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ (FLOW SWITCH)
ΠΕ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΜΦΑΡΟ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
	ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ 25kg ΚΑΙ ΦΤΥΑΡΙ
	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	
	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΤΗΡΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ 54-11) BREAKING GLASS CALL POINT
	ΦΑΡΟΣΕΜΑΦΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΕΛΟΤ ΕΝ 54-23)
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΟΤ ΕΝ 54)
	ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ 54)
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ 54)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010) ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΕΞΟΔΟΣ"
	ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 90min (ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010) 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΣΧΗΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ AEROSOL (ISO 15779 & ΕΛΟΤ CEN/TR 15276)	
ΠΚΣ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
	ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
	ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ LOOP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΦΑΡΟΣΕΜΦΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
	ΚΟΥΚΟΥΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IP65
STOP	ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ IP65
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΣΗ:
ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ & ΛΟΓΓΙΝΟΥ, Π.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, Κ0356 , ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ **ΣΤΑΔΙΟ:** ΕΦΑΡΜΟΓΗ	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:** ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ** **ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ**	**ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ** ΕΠ 02 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΜΠΑΚΟΛΑ ΕΥΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ**	**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ**
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΕΝΕΚΡΙΘΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ/ΝΟΣ 4/2021 ΦΕΚ 21
Α/θμια Επιτροπή Τοπ. Διοίκησης
ΤΟΠΙΚΟΣ/ΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤ.
ΠΡΟΪΣ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ

00	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021						
ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ						
2513	E.F.	MPRK	01	00	00		ΕΠ.02
ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.		